

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском, районах

ПРЕДПИСАНИЕ №219 п-27-2017

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

« 13 » декабря 2017г.

ст. Каневская

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению № 493р-27-2017 от 09.11.2017г муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 19 муниципального образования Каневской район . Краснодарский край, Каневской район, хутор Сухие Челбассы, ул. Северная,65 , свидетельство о государственной регистрации 1022303979829, выявлены нарушения санитарного законодательства: окна в учебном кабинете №2 оборудованы солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) длиной ниже уровня подоконника; в личных медицинских книжках у сотрудников Мигуля Е.В., Кирячек В.И., Надъярная Н.И., Хасанова Л.Н. отсутствуют сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок; дощатый пол в учебном кабинете № 3 и в коридоре местами имеет щели; стены в учебных кабинетах № 2, № 4, №5, №8, лаборантская кабинета № 4, оклеяны обоями, что не позволяет проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств; в ходе проверки проведены замеры искусственной освещенности в учебных кабинетах (измерения проводились люксметром-пульсметром «Аргус-07» зав.№319, свидетельство о поверке №09-2-1386, действительно до 06.07.2018), так параметры искусственной освещенности в учебном кабинете №1 составили 192лк при норме 300-500лк, в учебном кабинете № 5 составили 99 лк при норме 300-500лк, в учебном кабинете № 4 составили 95 лк при норме 300-500лк, в учебном кабинете № 3 составили 143лк при норме 300-500лк (протокол 803/2/К от 30.11.2017, вх. № 4127 от 12.12.2017)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены	Срок устранения нарушений
1. Окна в учебном кабинете №2 оборудовать солнцезащитными устройствами в соответствии с требованиями п.7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	<u>01.06. 2018г.</u>
2. В личные медицинские книжки сотрудников внести сведения о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, в соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.	<u>01.06. 2018г</u>
3. Пол в учебном кабинете и в коридоре привести в соответствие с требованиями п.4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10.	<u>01.06. 2018г</u>
4. Стены в учебных кабинетах № 2, № 4, №5, №8, лаборантская кабинета № 4, привести в соответствие с требованиями п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10.	<u>01.06. 2018г</u>
5. Искусственное освещения в учебных кабинетах № 1, №5, № 4, №3 привести в соответствие с требованиями п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10.	<u>01.06. 2018г</u>

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 28, ст.35, ст.39 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

3. О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах С.Н. Сидорского по адресу ст.Каневская, ул.Герцена,82 в срок до «01» июня 2018 г.,

4. Ответственным за выполнение предписания является: МБОУ ООШ №19, в лице законного представителя.

5. Административная ответственность по факту не выполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований предусмотрена частью 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленным действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт

Бережа

Бережа Наталья Юрьевна

Предписание получил директор МБОУ ООШ №19 Подлесная Татьяна Викторовна 13.12.2017г

Татьяна